年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	掛合水源地

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	180											
2		大腸菌	検出されないこと	陽性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.29											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.06											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.09											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	10.1											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.017											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	17.0											
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	26.9											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	78											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.8											
47		pH値	5.8～8.6	7.4											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	微藻臭											
50		色度	5度以下	3.8											
51		濁度	2度以下	1.5											
		導電率	μS/cm	104											
		大腸菌(最確数)	MPN/100mℓ	27											
		嫌気性芽胞菌		陽性											
		クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
		ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	多根志食水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	0											
2		大腸菌	検出されないこと	陰性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.89											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.008											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.012											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	9.4											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.7											
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	35.6											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	94											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3未満											
47		pH値	5.8～8.6	6.1											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	異常なし											
50		色度	5度以下	0.5未満											
51		濁度	2度以下	0.1未満											
		導電率	μS/cm	157											
		大腸菌(最確数)	MPN/100mℓ	1未満			1未満			1未満			1未満		
		嫌気性芽胞菌		陰性			陰性			陰性			陰性		
		クリプトスポリジウム	検出されないこと												
		ジアルジア	検出されないこと												

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	波多上刀根水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	0											
2		大腸菌	検出されないこと	陰性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.19											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	9.9											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.5											
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	46.4											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	104											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3未満											
47		pH値	5.8～8.6	6.9											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	異常なし											
50		色度	5度以下	0.5未満											
51		濁度	2度以下	0.1未満											
		導電率	μS/cm	145											
		大腸菌(最確数)	MPN/100mℓ	1未満			1未満			1未満			1未満		
		嫌気性芽胞菌		陰性			陰性			陰性			陰性		
		クリプトスポリジウム	検出されないこと												
		ジアルジア	検出されないこと												

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	松笠大谷水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	44											
2		大腸菌	検出されないこと	陽性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.33											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.04											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	8.5											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.007											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.7											
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	20.5											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	59											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.7											
47		pH値	5.8～8.6	7.3											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	微藻臭											
50		色度	5度以下	2.7											
51		濁度	2度以下	0.7											
		導電率	μS/cm	92											
		大腸菌(最確数)	MPN/100mℓ	56											
		嫌気性芽胞菌		陰性											
		クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
		ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	松笠菅原水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	34											
2		大腸菌	検出されないこと	陽性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.27											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.07											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.04											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	8.4											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.6											
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	21.8											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	59											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.6											
47		pH値	5.8～8.6	7.3											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	微藻臭											
50		色度	5度以下	3.2											
51		濁度	2度以下	1.4											
		導電率	μS/cm	84											
		大腸菌(最確数)	MPN/100mℓ	4											
		嫌気性芽胞菌		陽性											
		クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
		ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	穴見水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	10											
2		大腸菌	検出されないこと	陽性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.24											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.03											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.6											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.7											
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	14.5											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	57											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.5											
47		pH値	5.8～8.6	6.8											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	異常なし											
50		色度	5度以下	2											
51		濁度	2度以下	0.6											
		導電率	μS/cm	69											
		大腸菌(最確数)	MPN/100mℓ	8											
		嫌気性芽胞菌		陰性											
		クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
		ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	波多柄栗水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	6											
2		大腸菌	検出されないこと	陰性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.003											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.13											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	10.4											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.0											
39		カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	37.6											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	90											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/ℓ以下	0.3未満											
47		pH値	5.8～8.6	8.0											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	異常なし											
50		色度	5度以下	0.5未満											
51		濁度	2度以下	0.1未満											
		導電率	μS/cm	113											
		大腸菌（最確数）	MPN/100mℓ	1未満											
		嫌気性芽胞菌		陰性											
		クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
		ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	入間寺谷水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	0											
2		大腸菌	検出されないこと	陰性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.26											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	11.1											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.6											
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	48.9											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	109											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3未満											
47		pH値	5.8～8.6	7.6											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	異常なし											
50		色度	5度以下	0.5未満											
51		濁度	2度以下	0.1未満											
		導電率	μS/cm	147											
		大腸菌(最確数)	MPN/100mℓ	1未満			1未満			1未満			1未満		
		嫌気性芽胞菌		陰性			陰性			陰性			陰性		
		クリプトスポリジウム	検出されないこと												
		ジアルジア	検出されないこと												

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	出来山第1浄水場

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	0											
2		大腸菌	検出されないこと	陰性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.23											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.015											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.007											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	12.2											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.9											
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	53.1											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	111											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3未満											
47		pH値	5.8～8.6	7.2											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	異常なし											
50		色度	5度以下	0.5未満											
51		濁度	2度以下	0.1未満											
		導電率	μS/cm	156											
		大腸菌(最確数)	MPN/100mℓ	1未満			1未満			1未満			1未満		
		嫌気性芽胞菌		陰性			陰性			陰性			陰性		
		クリプトスポリジウム	検出されないこと												
		ジアルジア	検出されないこと												

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	出来山第2浄水場

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	0											
2		大腸菌	検出されないこと	陰性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.61											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.007											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	9.9											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.8											
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	48.9											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	110											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3未満											
47		pH値	5.8～8.6	7.2											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	異常なし											
50		色度	5度以下	0.5未満											
51		濁度	2度以下	0.1未満											
		導電率	μS/cm	141											
		大腸菌(最確数)	MPN/100mℓ	1未満											
		嫌気性芽胞菌		陰性											
		クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
		ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	竹之尾浄水場

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	0											
2		大腸菌	検出されないこと	陰性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.6											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.018											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.012											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	9.9											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.1											
39		カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	28											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	81											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/ℓ以下	0.3未満											
47		pH値	5.8～8.6	6.6											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	異常なし											
50		色度	5度以下	0.5未満											
51		濁度	2度以下	0.1未満											
		導電率	μS/cm	102											
		大腸菌（最確数）	MPN/100mℓ	1未満			1未満			1未満			1未満		
		嫌気性芽胞菌		陰性			陰性			陰性			陰性		
		クリプトスポリジウム	検出されないこと												
		ジアルジア	検出されないこと												

年度	2023
原浄水区分	原水
採水場所	滝谷浄水場

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項		分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1		一般細菌	100個/mℓ以下	20											
2		大腸菌	検出されないこと	陽性											
3		カドミニウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満											
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満											
5		セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
6		鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
8		六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.001未満											
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.08											
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満											
13		ほう素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.10未満											
14		四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満											
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満											
17		ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
19		トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
20		ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満											
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22		クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23		クロロホルム	0.06mg/ℓ以下												
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下												
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下												
26		臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27		総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下												
28		トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下												
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下												
30		ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下												
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下												
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.04											
34		鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満											
35		銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.005未満											
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.7											
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満											
38		塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.9											
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	15.7											
40		蒸発残留物	500mg/ℓ以下	59											
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満											
42		ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満											
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満											
45		フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満											
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.6											
47		pH値	5.8～8.6	7.2											
48		味	異常でないこと												
49		臭気	異常でないこと	異常なし											
50		色度	5度以下	3.0											
51		濁度	2度以下	1.1											
		導電率	μS/cm	76											
		大腸菌(最確数)	MPN/100mℓ	1											
		嫌気性芽胞菌		陰性											
		クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
		ジアルジア	検出されないこと	検出せず											