

別紙

様式第2号の2(第2条関係)

要望番号	自治会等名	要 望 事 項	回 答		所管部局及び課室 (関係部局及び課室)
070111801	上組自治会	<p>幡屋川に架かる小原橋の踏板及びネダの取り換えについて</p> <p>毎年、小原橋の板の取り替えをお願いし修繕していただきありがとうございます。その後も、板やネダが全体的に腐食して傷みが進行しており、バイクや通学生の自転車、そして高齢者等の歩行に板が沈むなどの不安を生じさせる状況になっています。これまでに修繕された箇所以外で、左岸側から、12枚目は釘が効いていないためグラグラし、また、25枚目、55枚目は一部が破損しております。早急に修繕していただく必要がありますお願いします。なお、それ以外も相当傷んでいる箇所もありますので、点検に併せて修繕をお願いします。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 実施します <input type="checkbox"/> 計画に基づき順次実施します(次年度・時期未定) <input type="checkbox"/> 現時点での対応は困難です <input type="checkbox"/> 基準に満たないため対応できません <input type="checkbox"/> その他()	<p>小原橋の踏板の状況の確認をしました。 左岸側12枚目は下部のネダの腐食が原因のためネダの取り換え等を検討します。 左岸側25枚目、55枚目の踏板について腐食の進行が見られましたので交換致します。 今後も道路パトロール及び橋梁法定点検時等で状況を確認し修繕を実施してまいります。</p>	建設部建設工務課