

要望番号	自治会等名	要 望 事 項	回 答		所管部局及び課室 (関係部局及び課室)
07040201	御城山自治会	1. 下津原橋の現況を市としてどのように評価されているかをお聞かせ願います。 2. 迂回路に存在する殿河内トンネルに近接する交差点は、様々な危険を含むことからこのまま日常的に使用することはできません。この交差点の危険回避の対策を示していただきますよう要望いたします。 3. 下津原橋の早期架け替えを強く要望いたします。	☐	実施します	建設部建設工務課
			☒	計画に基づき順次実施します	
			☐	現時点での対応は困難です	
			☐	基準に満たないため対応できません	
			☐	その他()	
			1. 2024年11月に定期点検(5年に1回)を実施しております。点検の結果、主桁及び床版へのひび割れ等があるものの機能には支障がなく予防保全段階と判断しております。 2. 取付部が国道54号のカーブ部分である事、民家等が隣接していることから、抜本的な危険回避対策は困難です。対面のカーブミラー等を活用いただき注意して通行ください。 3. 現時点での架け替え時期は未定です。今後の点検結果から長寿命化対策とのコスト比較により架け替えについて検討します。		