| | |
|---|---|
| 年度 | 2017 |
| 原浄水区分 | 原水 |
| 採水場所 | 湯村水源地 |

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

| 事項 | 分析項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/mℓ以下 | 0個/mℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | カドミニウム及びその化合物 | 0.003mg/ℓ以下 | 0.0003mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/ℓ以下 | 0.00005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/ℓ以下 | 0.005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/ℓ以下 | 0.004mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/ℓ以下 | 0.76mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/ℓ以下 | 0.08mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ほう素及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 | 0.1mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/ℓ以下 | 0.0002mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/ℓ以下 | 0.005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下 | 0.004mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/ℓ以下 | 0.002mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 消毒副生成物 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 | 0.012mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/ℓ以下 | 0.02mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下 | 0.03mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 | 0.005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/ℓ以下 | 7.5mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/ℓ以下 | 0.005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/ℓ以下 | 9.9mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/ℓ以下 | 26.3mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/ℓ以下 | 66mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/ℓ以下 | 0.02mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/ℓ以下 | 0.000001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/ℓ以下 | 0.000001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/ℓ以下 | 0.002mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/ℓ以下 | 0.0005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/ℓ以下 | 0.3mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 味 | 異常でないこと | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 導電率 | | 98μS/cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 大腸菌(最確数) | | 1MPN/100mℓ 未満 | — | — | 1MPN/100mℓ 未満 | — | — | 1MPN/100mℓ 未満 | — | — | 1MPN/100mℓ 未満 | — | — |
| | 嫌気性芽胞菌 | | 陰性 | — | — | 陰性 | — | — | 陰性 | — | — | 陰性 | — | — |
| | クリプトスポリジウム | 検出されないこと | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ジアルジア | 検出されないこと | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | |
|---|---|
| 年度 | 2017 |
| 原浄水区分 | 原水 |
| 採水場所 | 平田水源地 |

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

| 事項 | 分析項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/mℓ以下 | 4個/mℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | カドミニウム及びその化合物 | 0.003mg/ℓ以下 | 0.0003mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/ℓ以下 | 0.00005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/ℓ以下 | 0.005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/ℓ以下 | 0.004mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/ℓ以下 | 0.8mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/ℓ以下 | 0.08mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ほう素及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 | 0.1mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/ℓ以下 | 0.0002mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/ℓ以下 | 0.005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下 | 0.004mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/ℓ以下 | 0.002mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/ℓ以下 | 0.001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 消毒副生成物 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 | 0.03mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/ℓ以下 | 0.02mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下 | 0.03mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 | 0.029mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/ℓ以下 | 10.2mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/ℓ以下 | 0.005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/ℓ以下 | 13mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/ℓ以下 | 32mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/ℓ以下 | 92mg/ℓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/ℓ以下 | 0.02mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/ℓ以下 | 0.000001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/ℓ以下 | 0.000001mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/ℓ以下 | 0.002mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/ℓ以下 | 0.0005mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/ℓ以下 | 0.3mg/ℓ未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 味 | 異常でないこと | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 導電率 | | 122μS/cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 大腸菌(最確数) | | 1MPN/100mℓ 未満 | — | — | 1MPN/100mℓ 未満 | — | — | 1MPN/100mℓ 未満 | — | — | 1MPN/100mℓ 未満 | — | — |
| | 嫌気性芽胞菌 | | 陰性 | — | — | 陰性 | — | — | 陰性 | — | — | 陰性 | — | — |
| | クリプトスポリジウム | 検出されないこと | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ジアルジア | 検出されないこと | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |