年度　2025

原浄水区分　原水

採水場所　掛合水源地

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	1000　以上											
2	大腸菌	検出されないこと	陽性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001　未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004　未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001　未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08　未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10　未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005　未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004　未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002　未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001　未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001　未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001　未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.42											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.33											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005　未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.2											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.036											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.7											
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18.3											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	84											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02　未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002　未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005　未満											
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.6											
47	pH値	5.8～8.6	7											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	微藻臭											
50	色度	5度以下	12											
51	濁度	2度以下	6.9											
	導電率	μS/cm	95											
	大腸菌（最確数）	MPN/100mL	690											
	嫌気性芽胞菌		陰性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
	ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2025
原浄水区分	原水
採水場所	多根志食水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.18											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.009											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.7											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.1											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	37.3											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	91											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満											
47	pH値	5.8～8.6	6.2											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.5 未満											
51	濁度	2度以下	0.1 未満											
	導電率	μS/cm	137											
	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1 未満											
	嫌気性芽胞菌		陰性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと												
	ジアルジア	検出されないこと												

年度	2025
原浄水区分	原水
採水場所	波多上刀根水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	2											
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.18											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.6											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.3											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	42.1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	105											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満											
47	pH値	5.8～8.6	7											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.5 未満											
51	濁度	2度以下	0.1 未満											
	導電率	μS/cm	140											
	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1 未満											
	嫌気性芽胞菌		陰性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと												
	ジアルジア	検出されないこと												

年度	2025
原浄水区分	原水
採水場所	穴見水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	170											
2	大腸菌	検出されないこと	陽性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.43											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.27											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.3											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.008											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	11.1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	58											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.9											
47	pH値	5.8～8.6	6.8											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	8.6											
51	濁度	2度以下	6.9											
	導電率	μS/cm	61											
	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	78											
	嫌気性芽胞菌		陽性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
	ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2025
原浄水区分	原水
採水場所	入間寺谷水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.8											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.5											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45.1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	102											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満											
47	pH値	5.8～8.6	7.7											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.5 未満											
51	濁度	2度以下	0.1 未満											
	導電率	μS/cm	151											
	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1 未満											
	嫌気性芽胞菌		陰性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと												
	ジアルジア	検出されないこと												

年度	2025
原浄水区分	原水
採水場所	松笠大谷水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	190											
2	大腸菌	検出されないこと	陽性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.53											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.15											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.06											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.4											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.2											
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12.8											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	55											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.5											
47	pH値	5.8～8.6	7											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	8.6											
51	濁度	2度以下	4.4											
	導電率	μS/cm	66											
	大腸菌（最確数）	MPN/100mL	84											
	嫌気性芽胞菌		陽性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
	ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2025
原浄水区分	原水
採水場所	松笠音原水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	120											
2	大腸菌	検出されないこと	陽性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.46											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.27											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.15											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.6											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.007											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.8											
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12.5											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	57											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.3											
47	pH値	5.8～8.6	7											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	7.6											
51	濁度	2度以下	7.6											
	導電率	μS/cm	67											
	大腸菌（最確数）	MPN/100mL	93											
	嫌気性芽胞菌		陽性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
	ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2025
原浄水区分	原水
採水場所	波多柄栗水源

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	8											
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.25											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	31.9											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	73											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.000001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満											
47	pH値	5.8～8.6	7.8											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.5 未満											
51	濁度	2度以下	0.1 未満											
	導電率	μS/cm	123											
	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1 未満											
	嫌気性芽胞菌		陰性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
	ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度	2025
原浄水区分	原水
採水場所	出来山第1浄水場

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.23											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.012											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.4											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.9											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	51.2											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	102											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満											
47	pH値	5.8～8.6	7.3											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.5 未満											
51	濁度	2度以下	0.1 未満											
	導電率	μS/cm	162											
	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1 未満											
	嫌気性芽胞菌		陰性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと												
	ジアルジア	検出されないこと												

年度	2025
原浄水区分	原水
採水場所	出来山第2浄水場

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	26											
2	大腸菌	検出されないこと	陽性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.68											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.034											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.051											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.9											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46.8											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	102											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満											
47	pH値	5.8～8.6	7.3											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.5 未満											
51	濁度	2度以下	0.1 未満											
	導電率	μS/cm	147											
	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	25											
	嫌気性芽胞菌		陰性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
	ジアルジア	検出されないこと	検出せず											

年度　2025

原浄水区分　原水

採水場所　竹之尾浄水場

基準値10%超過

基準値20%超過

基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	2											
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.59											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.036											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.024											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.4											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	27.1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	68											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満											
47	pH値	5.8～8.6	6.4											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.5 未満											
51	濁度	2度以下	0.1 未満											
	導電率	μS/cm	95											
	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1 未満											
	嫌気性芽胞菌		陰性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと												
	ジアルジア	検出されないこと												

年度	2025
原浄水区分	原水
採水場所	滝谷浄水場

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	150											
2	大腸菌	検出されないこと	陽性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.15											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.15											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.05											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.8											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.006											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.5											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	12.4											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	50											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.6											
47	pH値	5.8～8.6	7.1											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	微藻臭											
50	色度	5度以下	10											
51	濁度	2度以下	6.2											
	導電率	μS/cm	66											
	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	3											
	嫌気性芽胞菌		陽性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
	ジアルジア	検出されないこと	検出せず											