年度　2025

原浄水区分　原水

採水場所　三代第1、第2取水井他

基準値10%超過
基準値20%超過
基準値超過

事項	分析項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	カドミニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001 未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.75											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満											
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10 未満											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満											
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.25											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.024											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.9											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	25.1											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	87											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満											
47	pH値	5.8～8.6	6.7											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	2.8											
51	濁度	2度以下	0.2											
	導電率	μS/cm	103											
	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1 未満											
	嫌気性芽胞菌		陰性											
	クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず											
	ジアルジア	検出されないこと	検出せず											