

完了検査申請書第4面記載例（木造建築物）

（第四面）

工事監理の状況

| \ | 確認を行った 部位、材料の 種類等 | 照合内容 | 照合を行っ た設計図書 | 設計図 書の内 容につ いて設 計者に 確認し た事項 | 照合方法 | 照合結果 (不適の 場合には 建築主に 対して行 った報告 の内容) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--|
| 敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 擁壁 排水管・排水溝 | 高さ・形状・寸法 設置の状況 管径・接続状況 | 配置図 | なし | 現場で照合 | 適 |
| 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | 木材 コンクリート 鉄筋 屋根・外装材 金物類 | 材料・品質・企画・寸法・種類・形状 | 平面図 矩計図 伏図 | なし | 受入時及び工事完了時に現場にて照合 | 適 |
| 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 柱・梁・土台・基礎・屋根等 | 接合状況 | 矩計図 伏図 | なし | 現場で照合 | 適 |
| 建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎・土台・柱・筋交・壁・屋根・建築物・階段 | 位置・形状・寸法 | 各階平面図 各階床伏図 配置図 | なし | 工事完了時に現場にて確認 | 適 |
| 構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 地面から1m以内の部分の 木部 外壁の下地 | 防腐・防蟻措置の状況 防止装置の状況 | 立面図 矩計図 | なし | 工事完了時に現場にて確認 | 適 |
| 特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種類及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 各居室の床 壁 天井 | 建材等の種類（全て規制対象外） | 使用建築材料表（特機仕様書） 建具表 | なし | 受入時の検査及び工事完了時に現場にて照合 | 適 |
| 天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種類及び厚さ | 火気使用室の天井 壁 | 仕上材の種類 | 矩計図 | なし | 受入時の検査及び工事完了時に現場にて照合 | 適 |
| 開口部に設ける建具の種類及び大きさ | 外壁開口部（建具等） | 寸法・形状 | 立面図 各階平面図 | なし | 工事完了時に現場にて照合 | 適 |
| 建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | 電気・給排水設備居室の換気設備天井裏・小屋裏 | 種類・形状・寸法・設置状況・機器類の性能天井裏等の措置（全て規制対象外） | 平面図 矩計図 設備図 | なし | 受け入れ時の製品確認及び取り付け時に現場で確認 | 適 |
| 備考 | 住宅用防災機器 | 設置位置種類 | 平面図 | 無し | 受け入れ時の製品確認及び取り付け時に現場で確認 | 適 |