

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
1	大東小学校							
M-1	空調設備機器工事							
	ACP-3 空冷パッケージエアコン	天吊形・冷10.0kw-暖11.2kw・ワイヤードリモコン 鋼製壁架台(溶融亜鉛メッキ)・転倒防止金具・防護ネット	2.0	台				
	ACP-3 空冷パッケージエアコン	天吊形・冷10.0kw-暖11.2kw・ワイヤードリモコン 鋼製平置架台300H(溶融亜鉛メッキ)・転倒防止金具・防護ネット	2.0	台				
M-1	空調設備機器工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
M-2	空調配管設備工事							
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5mm	39.0	m				
	冷媒用被覆銅管	気管 15.9mm	39.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 20A	15.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 25A	16.0	m				
	連絡線 (EM-EEF)	共巻 2.0-3C	43.0	m				
	保温化粧ケース (樹脂製)	100×70	19.0	m				
	保温化粧ケース (樹脂製)	140×80	16.0	m				
	機器搬入	複数、500kgまで	0.5	t				
	機器取付		1.0	式				
	試運転調整		4.0	台				
	ガラス変更	アルミパネル 960W×790H相当	2.0	枚				
	ガラス変更	アルミパネル 940W×710H相当	1.0	枚				
	ガラス変更	アルミパネル 910W×710H相当	1.0	枚				
	移動式クレーン	ラフター 13t	1.0	日				
	高所作業車	10m未満	2.0	日				
	産業廃棄物処分	混合廃棄物	1.0	m3				
M-2	空調配管設備工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
2	西小学校							
M-1	空調設備機器工事							
	ACP-3 空冷パッケージエアコン	天吊形・冷10.0kw・暖11.2kw・ワイヤードリモコン 鋼製平置架台300H(溶融亜鉛メッキ)・転倒防止金具・防護ネット	2.0	台				
M-1	空調設備機器工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
M-2	空調配管設備工事							
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5mm	22.0	m				
	冷媒用被覆銅管	気管 15.9mm	22.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 20A	4.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 25A	7.0	m				
	連絡線 (EM-EEF)	共巻 2.0-3C	24.0	m				
	保温化粧ケース (樹脂製)	100×70	14.0	m				
	機器搬入	複数、500kgまで	0.5	t				
	機器取付		1.0	式				
	試運転調整		2.0	台				
	産業廃棄物処分	混合廃棄物	1.0	m3				
M-2	空調配管設備工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
3	佐世小学校							
M-1	空調設備機器工事							
	ACP-3 空冷パッケージエアコン	天吊形・冷10.0kw・暖11.2kw・ワイヤードリモコン 鋼製平置架台300H(溶融亜鉛メッキ)・転倒防止金具・防護ネット	4.0	台				
M-1	空調設備機器工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
M-2	空調配管設備工事							
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5mm	39.0	m				
	冷媒用被覆銅管	気管 15.9mm	39.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 20A	15.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 25A	7.0	m				
	連絡線 (EM-EEF)	共巻 2.0-3C	43.0	m				
	保温化粧ケース (樹脂製)	100×70	15.0	m				
	保温化粧ケース (樹脂製)	140×80	16.0	m				
	機器搬入	複数、500kgまで	0.5	t				
	機器取付		1.0	式				
	試運転調整		4.0	台				
	ガラス変更	アルミパネル 870W×530H相当	3.0	枚				
	産業廃棄物処分	混合廃棄物	1.0	m3				
M-2	空調配管設備工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
4	阿用小学校							
M-1	空調設備機器工事							
	ACP-3 空冷パッケージエアコン	天吊形・冷10.0kw・暖11.2kw・ワイヤードリモコン 鋼製壁架台(溶融亜鉛メッキ)・転倒防止金具・防護ネット	4.0	台				
M-1	空調設備機器工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
M-2	空調配管設備工事							
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5mm	62.0	m				
	冷媒用被覆銅管	気管 15.9mm	62.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 20A	10.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 25A	26.0	m				
	連絡線 (EM-EEF)	共巻 2.0-3C	70.0	m				
	保温化粧ケース (樹脂製)	100×70	6.0	m				
	保温化粧ケース (樹脂製)	140×80	30.0	m				
	機器搬入	複数、500kgまで	0.5	t				
	機器取付		1.0	式				
	試運転調整		4.0	台				
	ガラス変更	アルミパネル 860W×840H相当	2.0	枚				
	枠組本足場	高さ12m未満、建地幅900m	120.0	m ²				
	移動式クレーン	ラフター 13t	1.0	日				
	産業廃棄物処分	混合廃棄物	1.0	m3				
M-2	空調配管設備工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
5	海潮小学校							
M-1	空調設備機器工事							
	ACP-1 空冷パッケージエアコン	天吊形・冷14.0kw・暖16.0kw・ワイヤードリモコン 鋼製壁架台(溶融亜鉛メッキ)・転倒防止金具・防護ネット	1.0	台				
M-1	空調設備機器工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
M-2	空調配管設備工事							
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5mm	10.0	m				
	冷媒用被覆銅管	気管 15.9mm	10.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 20A	13.0	m				
	連絡線 (EM-EEF)	共巻 2.0-3C	12.0	m				
	保温化粧ケース (樹脂製)	100×70	8.0	m				
	機器搬入	複数、500kgまで	0.5	t				
	機器取付		1.0	式				
	試運転調整		1.0	台				
	ガラス変更	アルミパネル 770W×850H相当	1.0	枚				
	移動式クレーン	ラフター 13t	1.0	日				
	高所作業車	10m未満	2.0	日				
	産業廃棄物処分	混合廃棄物	1.0	m3				
M-2	空調配管設備工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
6	大東中学校							
M-1	空調設備機器工事							
	ACP-3 空冷パッケージエアコン	天吊形・冷10.0kw・暖11.2kw・ワイヤードリモコン 鋼製壁架台(溶融亜鉛メッキ)・転倒防止金具・防護ネット	4.0	台				
M-1	空調設備機器工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
M-2	空調配管設備工事							
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5mm	37.0	m				
	冷媒用被覆銅管	気管 15.9mm	37.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 20A	30.0	m				
	連絡線 (EM-EEF)	共巻 2.0-3C	45.0	m				
	保温化粧ケース (樹脂製)	100×70	37.0	m				
	機器搬入	複数、800kgまで	0.8	t				
	機器取付		1.0	式				
	試運転調整		4.0	台				
	ガラス変更	アルミパネル 750W×720H相当	2.0	枚				
	産業廃棄物処分	混合廃棄物	1.0	t				
	移動式クレーン	ラフター 13t	1.0	日				
M-2	空調配管設備工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
7	海潮中学校							
M-1	空調設備機器工事							
	ACP-1 空冷パッケージエアコン	天吊形・冷14.0kw-暖16.0kw・ワイヤードリモコン 鋼製平置架台300H(溶融亜鉛メッキ)・転倒防止金具・防護ネット	2.0	台				
	ACP-2 空冷パッケージエアコン	天吊形・冷12.5kw-暖14.0kw・ワイヤードリモコン 鋼製平置架台300H(溶融亜鉛メッキ)・転倒防止金具・防護ネット	2.0	台				
M-1	空調設備機器工事	小計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費用代価	備 考
M-2	空調配管設備工事							
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5mm	27.0	m				
	冷媒用被覆銅管	気管 15.9mm	27.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 20A	21.0	m				
	連絡線 (EM-EEF)	共巻 2.0-3C	35.0	m				
	保温化粧ケース (樹脂製)	100×70	27.0	m				
	機器搬入	複数、500kgまで	0.5	t				
	機器取付		1.0	式				
	試運転調整		4.0	台				
	ガラス変更	アルミパネル 770W×840H相当	1.0	枚				
	ガラス変更	アルミパネル 1040W×885H相当	1.0	枚				
	ガラス変更	アルミパネル 770W×845H相当	1.0	枚				
	産業廃棄物処分	混合廃棄物	1.0	m3				
M-2	空調配管設備工事	小計						