

質疑応答書

開札予定日	令和8年2月2日	入札年月日	令和8年2月2日 ~ 令和8年2月2日
質問回答最終期限	令和8年1月29日 担当 防災部防災安全課		
工事名	全国瞬時警報システム（Jアラート）受信機器更新事業		
	質疑事項	回 答	
1	同等品申請は不要でしょうか	不要とします。	
2	新規アンテナは既設柱に取り付ける想定でよろしいでしょうか。 また、AC100V電源は既設アンテナ付近にあり、電源工事は不要の認識でいいでしょうか。	新規アンテナは、既設柱に取り付けます。既設アンテナ付近にAC100V電源があり、電源工事不要です。	
3	同軸ケーブルの配線について、既設配管・配線ルートを流用可能でしょうか。 また、新たに配管が必要な箇所はありますでしょうか。	既設配管・配線ルート流用可能です。新規配管の必要な箇所はありません。	
4	完成図書（Jアラート受信機設定情報、施工写真など）の提出は必要でしょうか。	完成図書（Jアラート受信機設定情報、施工写真など）の提出が必要です。	
5	撤去したJアラート受信機、アンテナ、同軸ケーブル等の産廃処理は必要でしょうか。また、マニフェストの提出は必要でしょうか。	撤去したJアラート受信機、アンテナ、同軸ケーブル等の産廃処理が必要です。マニフェストの提出をお願いします。	