



キュービクル 単線結線図



幹線番号	容量KW	配線用遮断器	ケーブルサイズ	負荷名称	備考
M 1 A	9, 6 6 5	100/75AT	CVT38	L-1A	
M 1 B-1	2 8, 7 0 0	225/175AT	CVT100	LM-1B	
M 1 B-2	3 0, 1 0 0	225/175AT	CVT100	LM-1B	
M 1 M	8, 9 2 0	100/60AT	CVT38	LM-1M	
M 2 A	1 8, 1 3 6	175/125AT	CVT22	MA-1	
M 3 A	1 5, 2 6 6	175/125AT	CVT60	MA-2 S	


MCB3P225/150Aへ更新

MA-2 S 単線結線図




盤取替

記事			照 査			製 図	縮 尺	工事名称	整理番号
								雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
							設計年月日	図面名称	図面番号
								三刀屋中学校 受変電・分電盤設備図	E-04




記 事			照 査			製 図	縮 尺 A2 1:200	工 事 名 称	整 理 番 号
								雲南市立小中学校（三刀屋・古田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
							設計年月日	図面名称	図面番号
								三刀屋中学校 2階集中配線設備図	E-06

キュービクル式受電設備結線図





[illegible][illegible]

記									縮 尺	工事名称	整理番号
										雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・熨合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
事									設計年月日	図面名称	図面番号
									三刀屋小学校 分電盤設備図	E-08	




記事			照査			製図	縮尺	工事名称 雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	整理番号
							A2 1:200		
							設計年月日	図面名称 三刀屋小学校 1階電源設備図	図面番号 E-09






記事			照査			製図	縮尺 A2 1:200	工事名称 雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	整理番号
							設計年月日	図面名称 三刀屋小学校 1階集中配線設備図	図面番号 E-11




記事			照査			製図	縮尺 A2 1:200	工事名称	整理番号
								雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
							設計年月日	図面名称	図面番号
								三刀屋小学校 2階電源設備図	E-12



校舎3階平面図 1:200


記事			照査			製図	縮尺 A2 1:200	工事名称	整理番号
								雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
							設計年月日	図面名称	図面番号
								吉田中学校 3階電源設備図	E-14



CEE —//—	C E E 1 . 2 5 - 4 C
■	屋外ケースレカー 3 P 3 0 A
□-φ⇒	リモコン用空配管
■	防火区画貫通
●	コンクリート貫通






校舎3階平面図 1:200

記事			照査			製図	縮尺	工事名称 雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	整理番号
							A2 1:200		
							設計年月日	図面名称 吉田中学校 3階集中配線設備図	図面番号 E-15




空調盤（S－2S）

盤名称 幹線番号 盤形状	主開閉器 合計容量	回路 番号 (線番号)	電圧 (V)	分岐開閉器				負荷名称	定格出力 (Kw)	備 考
				MCBB	ELCB	LP	AF/AT			
S-2S										
 屋外鋼板製 壁掛型	 MCCB 3P 100AF /100AT	301	210	○	3	50/30	会議室	2.311	CE5.5sq-3C, E2.0	
		302	210	○	3	50/30	理科室1	3.351	CE5.5sq-3C, E2.0	
		303	210	○	3	50/30	理科室2	2.771	CE8sq-3C, E2.0	
		304	210	○	3	50/30	音楽室1	2.311	CE8sq-3C, E2.0	
		304	210	○	3	50/30	音楽室2	2.311	CE8sq-3C, E2.0	

	CEE 1. 25-4C
	屋外ケーブルカー 3P30A
	リモコン用空配管
	防火区画貫通
	コンクリート貫通

校舎1階空調電源設備図 1:200

記事			照査			製図	縮尺	工事名称	整理番号
							A2 1:200	雲南市立小中学校（三刀屋・古田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
							設計年月日	図面名称	図面番号
								掛合中学校 1階空調電源設備図	E-16



9000

屋外階段

音楽室

楽器庫

踏込

音楽準備室

家庭科被服室

廊下

被服準備室

調理準備室

家庭科調理室

ベランダ

多目的スペース

手洗

手洗

女子便所

男子便所

CR

学習支援室


階段室

ベランダ

42000

33200



記 事						縮 尺 A2 1:200	工事名称	整理番号
							雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
						設計年月日	図面名称	図面番号
							掛合中学校 2階,3階空調電源設備図	E-17



校舎1階集中制御配線設備図 1:200

	CEE 1. 25-4C
	屋外ケースブレイカー 3P30A
	リモコン用空配管
	防火区画貫通
	コンクリート貫通

記			照 査			製 図	縮 尺	工事名称	整理番号
					A2 1:200		雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事		
事							設計年月日	図面名称	図面番号
							掛合中学校 1階集中配線設備図	E-18	




記					縮 尺 A2 1:200	工事名称	雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	整理番号
事					設計年月日	図面名称	掛合中学校 2階,3階集中配線設備図	図面番号 E-19


空調盤 (M - 1 S)

[illegible]


盤更新



記						照	查	製図	縮 尺	工事名称	整理番号
									A2 1:300	雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
事									設計年月日	図面名称	図面番号
									掛合小学校 空調電源設備図	E-21	









記事			照査			製図	縮尺 A2 1:300	工事名称	整理番号
								雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
							設計年月日	図面名称 掛合小学校 集中配線設備図	図面番号 E-22

空 調 盤 (M W - 1 S)													
盤 名 称 盤 形 状	電 主 氣 開 結 合 計	方 閉 開 記 容 量	式 器 号 量	回 路 番 号	電 圧 (V)	ブレーカー				負 荷 名 称	定格出力 (Kw)	備 考	
						MCB	ELB	A F	A T				
MW-1 S 屋外銅板製 壁掛型 CET22sq													
				301	200		○	30	30	1階会議室	1.1	CE5.5sq-3C、E2.0	
				302	200		○	30	30	1階ひまわり教室	2.41	CE5.5sq-3C、E2.0	
				303	200		○	30	30	3階CR（1年教室）	2.41	CE5.5sq-3C、E2.0	
				304	200		○	30	30	3階CR（2年教室）	2.41	CE5.5sq-3C、E2.0	
				305	200		○	30	30	4階CR（3,4年教室）	2.41	CE5.5sq-3C、E2.0	
				306	200		○	30	30	4階CR（5年教室）	2.41	CE5.5sq-3C、E2.0	
				307	200		○	30	30	4階CR（6年教室）	2.41	CE5.5sq-3C、E2.0	
				305	200		○	50	30	理科室	2.771	CE5.5sq-3C、E2.0	
				306	200		○	50	30	音楽室	2.311	CE5.5sq-3C、E2.0	
				307	200		○	50	30	音楽室	2.311	CE5.5sq-3C、E2.0	


盤取替

盤取替


記			照 査		製図	縮 尺	工事名称	整理番号
							雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
事						設計年月日	図面名称	図面番号
			鍋山小学校 分電盤設備図				E-23	




記事			照査			製図	縮尺 A2 1:200	工事名称	雲南市立小中学校（三刀屋・古田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	整理番号
								図面名称	鍋山小学校 空調電源設備図	図面番号
										E-24




特別教室棟 2階平面図 1/200



校舎棟 3階平面図 1/200



特別教室棟 1階平面図 1/200



校舎棟 2階平面図 1/200



記事			照査			製図	縮尺 A2 1:200	工事名称	雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	整理番号
								図面名称	鍋山小学校 信号配線設備図	図面番号
							設計年月日			E-25

※ 既 設 キ ュ ー ビ ク ル 改 造
(3 ϕ . T r . 3 0 K V A → 5 0 K V A
M - 1 N 送 り 出 し プ レ ー カ ー 3 P 5 0 A → 3 P 1 0 0 A へ 取 替

空 調 盤 (M - 1 S)

盤 名 称 幹線番号 盤 形 状	電 主 結 合	電 氣 開 閉 機 容 方 閉 記 容 式 器 号 量	回 路 番 号	電 圧 (V)	ブレーカー				負 荷 名 称	定格出力 (Kw)	備 考
					MCB	ELB	AF	AT			
M-1 S 屋外銅板製 壁掛型 CET22sq											
		301	200		○	30	30	1階CR (1 , 2 年教室)	1.95	CE5.5sq-3C、E2.0	
		302	200		○	30	30	2階CR (3 , 4 年教室)	1.95	CE5.5sq-3C、E2.0	
		303	200		○	30	30	2階CR (5 , 6 年教室)	1.95	CE5.5sq-3C、E2.0	
		304	200		○	30	30	2階CR (たんぼぼ)	1.95	CE5.5sq-3C、E2.0	
		305	200		○	30	30	理科室	3.351	CE5.5sq-3C、E2.0	
		306	200		○	30	30	音楽室	3.351	CE5.5sq-3C、E2.0	



盤取替

記			照 査		製図	縮 尺	工事名称	整理番号
							雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
事						設計年月日	図面名称	図面番号
			田井小学校 分電盤設備図				E-26	




CEE	CEE 1. 25-4C
屋外	屋外用スプレー 3P30A
リモコン	リモコン用空配管
防火区画貫通	防火区画貫通
コンクリート貫通	コンクリート貫通

記事			照査			製図	縮尺 A2 1:200	工事名称	雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	整理番号
								図面名称	田井小学校 1階, 2階空調電源設備図	図面番号 E-27



校舎棟 2 階平面図 1/200



校舎棟 1 階平面図 1/200

CEE ///	CEE 1. 25-4C
[B]	屋外ケ-スプレ-カ 3P30A
[R]-e=	リモコン用空配管
///	防火区画貫通
●	コンクリート貫通

記事			照査			製図	縮尺	工事名称	整理番号
							A2 1:200	雲南市立小中学校（三刀屋・吉田・掛合工区）特別教室等空調整備（電気設備）工事	
							設計年月日	図面名称 田井小学校 1階, 2階集中配線設備図	図面番号 E-28