

報道関係者の皆様へ



雲南市

情報提供	
令和7年8月4日(月)	
担当課 (担当者)	掛合総合センター 市民サポート課 (渡部 一雅)
電話	0854-62-0300
FAX	0854-62-0301

## Press Release

送付文書 枚(本状のみ)

### 雲南市掛合まめなかセンターにおけるレジオネラ菌の検出について

雲南市掛合まめなかセンター(通称「掛合まめなかセンター」)において、水質検査の結果、レジオネラ菌を検出しました。詳細は、次の通りです。

「発生施設」 施設名: 雲南市掛合まめなかセンター(通称「掛合まめなかセンター」)  
施設所在: 雲南市掛合町掛合 821 番地1  
施設概要: 温泉施設(男女) トレーニング室 会議室

#### 「発生の詳細と経過」

- (1) 年1回の水質定期検査を令和7年7月22日(火)に実施。
- (2) 7月30日(水) 検査結果。基準値10CFU/100mL未滿に対し10CFU/100mL(基準値の約1倍)の検出結果によるレジオネラ菌を検出。
- (3) 8月2日(土) 温泉施設使用中止。
- (4) 7月22日(火)~8月2日(土)までの利用者数144人。

#### 「対応」

- (1) 当面の間、安全が確認されるまで、温泉施設部分を使用中止とし、施設内の清掃及び消毒実施予定。
- (2) 再度、水質検査を行い、陰性が確認されたのち、温泉施設を使用開始とする。

#### 「その他」

- 健康被害の状況・相談 …… 8月4日(月)時点でなし